

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РЯЗАНИ

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа № 43»

390046, г. Рязань, ул. Есенина, д.57
10.10.2017 № 4.14

Телефон: (4912) 44-16-64
Факс: (4912) 44-16-64
E-mail: sh43rzn@mail.ru


на № _____ от _____

Зам.начальника ОГЭН по Рязанской области
Приокского управления Ростехнадзора
Г.А.МИЛЁШКИНОЙ

МБОУ «Школа № 43» г. Рязани информирует о выполнении предписания № 5-27-Т-407/1-2017 от 27.06.2017г., выданного главным государственным инспектором отдела ОГЭН по Рязанской области Приокского управления Ростехнадзора Притулиным Р.В.

- По п. 1 предписания работа выполнена. Вновь установленные электророзетки имеют защитные устройства.
- По п.2 предписания работа выполнена. Определены должностные обязанности ответственного за электрохозяйство в должностной инструкции.
- По п.3 предписания работа выполнена. Доработан перечень должностей и профессий электротехнического и электротехнологического персонала, которым необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности.
- По п.4 предписания работа выполнена. Инструкция по ОТ для электротехнического персонала утверждена в 2017г.
- По п.5 предписания работа выполнена. Перечень работ в порядке текущей эксплуатации доработан.
- По п.6 предписания работа выполнена. Программы подготовки электротехнического персонала с указанием необходимых разделов правил и инструкций составлены.
- По п.7 предписания работа выполнена. Диспетчерское наименование на двери в электрощитовой нанесено.
- По п.8 предписания работа выполнена. Диспетчерские наименования на дверях ЩС нанесены.
- По п.9 предписания работа выполнена. Указательные бирки на КЛ-0,4кВ в электрощитовой нанесены.
- По п.10 предписания работа выполнена. Перечень средств защиты в помещении электрощитовой вывешен.

/ Директор школы



О.В.ЛОБАН